



г. Бругине, 5 декабря 2011 г.




Часто задаваемые вопросы по Carel PlantVisorPRO 2

Тема: Печать твердых копий

Устройство PVPRO 2 совместимо с принтерами, поддерживающими протокол PCL4 (см. Часто задаваемые вопросы по USB-принтеру и сетевому принтеру для надлежащего конфигурирования принтеров в системе PVPRO 2).

Настройка параметров печати твердых копий и выбор принтера могут производиться непосредственно с веб-страниц программного обеспечения Carel PVPRO 2.

- 1) Выбрать **Configuration / I/O configuration (Конфигурация / Конфигурация ввода/вывода)**



- 2) Выбрать окно **Printer:**



The screenshot shows the configuration interface for PlantVisorPRO. At the top, there is a navigation bar with the 'Printer' tab selected. Below the navigation bar, there are two sections for printer configuration:

- Print report:** A dropdown menu is set to 'USBPrinter', and there is an unchecked checkbox labeled 'Enable printing'.
- Print alarms:** A dropdown menu is set to 'USBPrinter', and there is an unchecked checkbox labeled 'Enable printing'.

Данное конфигурационное окно позволяет выбрать USB-принтер или сетевой принтер в зависимости от того, какой принтер подключен к устройству PVPRO 2.

Для активации печати твердых копий с отчетами и/или сигналами тревоги необходимо щелкнуть кнопкой мыши по соответствующему полю активации:

- При выборе *Enable printing (Активировать печать)* в строке *Print report (Печатать отчет)*: отчеты в формате PDF, автоматически созданные модулем *Activities Scheduler*, будут выведены на печать.
- При выборе *Enable printing (Активировать печать)* в строке *Print alarms (Печатать сигналы тревоги)*: отчеты о сигналах тревоги, автоматически созданные модулем *Alarms and events management*, будут выведены на печать.

Необходимо убедиться, что формат отчета или отчета HACCP задан как PDF, а не csv или html (в пункте меню *Report / Report Management / Settings* задать в качестве формата *.pdf*), так как для открытия файла используется программа PDF Reader. Разумеется, в первую очередь необходимо задать правило в **Activity/Activities Scheduler**. Подробная информация по конфигурированию и автоматическому созданию отчетов приведена в часто задаваемых вопросах по отчетам.

Более подробную информацию можно получить в электронном руководстве PlantVisorPRO 2 или связавшись с группой поддержки клиентов Carel (cst@carel.com).