DX kit

- Design Simulator -

Настройка рабочей среды — DX kit

В основном меню перейдите в «Предпочтения», «Предпочтения», затем в «outddoor air unit setting».

Установите устройства, которые можно будет выбрать ,и их имена по умолчанию.

| 😔 Design Simula | tor | |
|-----------------|---|--|
| File Preferen | ce Tool Help 🚯 Update Download DXF | District : Europe |
| 9 Pre | | |
| A Berl | Preference | |
| | Unit setting Language setting Brand setting N | aming setting Outdoor air unit setting |
| | | ······ |
| | - Selection of outdoor air processing unit | |
| | Outdoor air unit | |
| | 🛛 DX kit | The equipment linked to DX kit is included in an estimate. |
| | Outdoor air unit in current project will | be removed if its check box is cleared. |
| | | |
| | 🗹 Используется | 🖌 Используется |
| | 🛛 Не используется | ПНе используется |
| | | Установить в случае, если |
| | Установить при подборе | оборудование, подключенное |
| | Dx-Kit | с помощью DX-kit включено |
| | | |
| | | в оценку (расчет стоимости) |
| | | |
| 1 | | |
| | | OK Cancel |
| 14 | | |
| 11 | | AIDOTACT |
| 11 | | AIRSTAGE |

Если установить «не используется» во время редактирования проекта, DX-kit и подключеные наружные блоки будут удалены.

Other unit(DX kit)

Устройство, подключаемое к VRF-системе при помощи DX-kit, может быть сохранено в программе как « Other unit (DX-Kit)». Для этого необходимо в основном меню перейти в «Доп. инстр.», затем в« Other unit (DX-Kit)».



Сохранение других блоков (DX-kit) в программе

| Indeer unit | | | No. | Type | Model | TE (KW) | \$¢ (00%) | HC (RW) | Airtow (m3/h) | ESP (Pa) | Sound (dB) | VCA (A) | Pow (W) |
|--|----------------|------|------|--------|----------------|------------|--------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------|------------|
| Outdoor air ur | vit. | | | hooor | EMIND 1550001 | 56. | 0.0 | 8.3 | 400-718 | 44 | 27-41 | 0.3 | |
| lodel name | | | 2 | Indeer | DKND2400001 | 7.1 | 0.0 | 8.0 | 450-1030 | 6-9 | 30-50 | 0.4 | |
| 0.00.01 | 00001 | | 3 | Indeer | DXIND300001 | 6.0 | 0.0 | 8.8 | 750-980 | 6-0 | 39-48 | 0.4 | - |
| ated TC | W. T | 5.6 | 4 | Indoor | DXIND30XXX2 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 770-1240 | 0.0 | 35-52 | 0.8 | |
| aled SC | W | | 5 | indoor | DXND30003 | 9.0 | 0.0 | 10,0 | 1100-1600 | 0.0 | 33-40 | 0.5 | |
| aled HC | PWF . | 4.3 | 8 | Indeer | DXIND3820001 | 11.2 | 0.0 | 12.5 | 1100-1800 | 0-0 | 33-44 | 8.0 | - |
| ines inc. | 5.746 | | 7 | Indoor | DXIND45XXX1 | 12.5 | 0.0 | 14.0 | 1100-1900 | 0.0 | 33-46 | 0.8 | |
| whair flow rate | | 210 | 8 | Indeer | DKND5400K1 | 14.0 | 0.0 | 16.0 | 1100-2000 | 0-0 | 33-47 | 0.9 | |
| regn | - Contraction | 110 | . 9 | hdoor | DXINDRODOX1 | 18.0 | 0.0 | 20.0 | 2480-3500 | 100-250 | 42-49 | 2.2 | |
| Low | CONTRACTOR (SE | 400 | 10 | Indoor | DXIND72XXX1 | 22.4 | 0.0 | 25.0 | 3000-3900 | 50-300 | 45-51 | 5.8 | |
| P | | | . 11 | Indoor | DXND900001 | 25.0 | 0.0 | 28.0 | 3500-4300 | 100-300 | 49-53 | 6.5 | 10 |
| iogn | 10 | | 12 | 0AU | DX0A005400001 | 14.0 | 0.0 | 8.9 | 1060-0 | 50-185 | 42-0 | 1.4 | |
| Low | C.Pat | | 13 | DAU | BX0/4007220001 | 22.4 | 0.0 | 13.9 | 1550-0 | 50-200 | 44-0 | 2.2 | |
| bund | | | 14 | 0.A.U | 0004009600001 | 28.0 | 0.0 | 17.4 | 2100-0 | 50-240 | 47-0 | 2.8 | |
| High | 60 | - 41 | E | *** | | | | | | | | | |
| Low | 68 | 27 | | | В | списке от | ооража | ются дос | равленнь | е олок | и (Dx- | κιτ) | |
| CA | A | 0.30 | | | | | | | | | | | |
| ower | w | 36 | | | | | | | | | | | |
| mensions | | | | | | | | | | | | | |
| Neight | - SAA - 3 | 245 | | | | | | | | | | | |
| Width | nn i | 570 | | | | | | | | | | | |
| A REAL PROPERTY AND A REAL | 100 | 570 | | | | | | | | | | | |
| Depth | | | | | | | | | | | | | |

Примечание: при введении характеристик блока ставить флажок у « Внутр. блоки» или «Outdoor air unit». «Внутр. блоки» - забор обрабатываемого воздуха из помещения; «Outdoor air unit»- забор обрабатываемого воздуха с улицы.

Окно «Внутренние блоки»

Переключение между списками «Внутр. блоки», «Outdoor air unit»*, «DX-Kit (внутр. блоки)», «DX-kit (Outdoor air unit) »** осуществляется установкой соответствующего флажка.



Устройства , для которых в настройках рабочей среды установлено «Не используется» , не отображаются в списках выбора.

*- канальные приточные блоки ARXH ; **-приточные установки (забор обрабатываемого воздуха с улицы).

Добавление внутренних блоков и DX-kit

При нажатии на значок — появится окно добавления блоков (DX-Kit), в котором вводятся параметры блока. При нажатии кнопки «Добавить» добавленные блоки и DX-Kit отображаются в списке.



Окно добавления внутренних блоков (DX-Kit)

| a bar nea p | A 64 - 0444 | or Mile | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| ame | MW. | and the second | Comments | - |
| can save, ever structured to com | n if it does a | of input the al | Contents within the report item | s it is not |
| W bit selection | o informatio | an insist | | |
| Other unit | (Hand R | ke la Una | | |
| Model name | Constant of | | | |
| Cooling | | | Heating | |
| Rated TC | 8W | 5.1 | Rated HC UW | 5.7 |
| | | | | |
| | | | 061 | |
| | | | C | 29 |
| 180 | Ċ. | 27.0 | Required capacity | |
| | RH % | 43.4 | HC KW | |
| Required cap | acity | 0.5 | Heat exchanger capacity | |
| | - | 9.0 | CIRLS . | |
| 36 | | 0.5 | input range 1 - 415 | 0 |
| Model | 1178. | ALC: N | select picture | |
| States a | 1.1663 | 1997 (A. 1997) | | |
| RC | Wood RC/Tex | 445 | . 📣 🖬 | |
| | | 899 U. | | 21 |
| | | | | |
| Report Other u | init informat | lon | | |
| Model name | | | Other | UnitAdd |
| Rated TC | WV . | 5.4 | Sound | |
| Rated SC | KW. | | Righ d5 | |
| Rated HC | WV. | \$.7 | Low | |
| Airflow | Sector 1 | | | |
| High | m2/h | | MCA A | |
| Low | 1000 C | | Power W | |
| SP Hint | 10 | | Beight me | |
| redu | - | | Width | |
| Low | - 10 | | - Density | |
| Vieight | 82 | | pepm | |

Выбор блока

- Head Not In Use
- → В списке отображаются сохраненные в программе блоки

ЖСохранение блока в программе возможно непосредственно при добавлении блока в подбор. Для этого необходимо выбрать в списке «Head not in Use», ввести параметры блока и нажать кнопку «Other unit Add»

Проектные условия для системы охлаждения и обогрева.

Ввод производительности и условий охлаждения и обогрева.

Э Емкость теплообенника

 $\mathbf{4}$

Ввод емкости теплообменника блока, подключенного к DX-kit. Диапазон емкости теплообменников, подключаемых к наружному блоку, отображается в графе «Input range». Если введеное значение емкости теплообменника за пределами данного диапазона, отображается ошибка и сохранение невозможно.

Данные, отображаемые в отчете.

Ввод данных по блоку, подключенному к DX-Kit.Coxpaнeние возможно без ввода этих данных, но тогда данные о блоке не будут отображаться в окне «внутренние блоки» и в отчете.

⑤ Кнопка «Other Unit Add»

Введенные данные о блоке сохраняются в программе. Данная функция не может быть использована, если выбран блок, уже сохраненный в программе.

Окно добавления Outdoor air unit (DX-Kit)*

| | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 | Выбор блока |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--------------|--|
| anput new DX | kit - outdo | ar air unit | | | Head | l Not In Use |
| lame | DOK'I | and the second | Commenta | and the second | <u>v</u> | |
| stputted to othe | if it does no er screens o | t input the all r report. | contents within the report | cens. It is not | • • • | |
| DX kit selection | information | input | | | | |
| Other unit | Head No | in Upe | e) | | | |
| Nodel name | | | | | × Cox | ранение блока в прогр |
| Cooling | | | Heating | | Пла | |
| Raded TC | W | 0.5.1 | Rated HC IW | 5.7 | для | |
| Discharge | e' | | Discharge D6T | | кноі | iky «Other unit Add» |
| | 100 A | | Centralde DET | | \bigcirc | |
| Outside | | | C | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | проектные ус |
| 180 | 6 | 33.0 | Required capacity | | | обогрева |
| | RH % | 67.1 | BC W | 4.5 | 1 | ooorpeba: |
| Required capas | city | 0.5 | Heat exchanger capacity | | Ввол | а произволительности |
| 100 | | 0.4 | and the second second | 1000 | 2206 | |
| and the second s | | | adoutange | - and | 3 | |
| UTY-VDGX | ute-w | CEA. | select poure | 0 | J | |
| RC W | fred RC(four | w - | . 🙆 | | Ввод Диаг | , емкости теплообменн назон емкости теплооб |
| | | | - | * | в гра | фе «Input range». Если |
| Report-Other un | it informatic | a | | | данн | юго диапазона, отобра |
| Model name | | 1993 | 0 | ther Unit Add | | |
| Rated IC | | 3.1 | Sound | | | |
| Patert IIC | EN | 6.7 | Kigh d8 | | (4) | Данные, ото |
| nearly III, | | 0.000 | Low | | \odot | |
| Alcolow Hinth | - | | MCA A | | Вволи | ланных по блоку полк |
| Low | 22/2 - | | Power W | | | ла пацино о блоко но |
| 10 | | | Dimensions | | | да данные о олоке не |
| High | Ph. | | fleight m | | • | |
| Low | | | Width | | | |
| Weight | kg - | | Depth | | (5) | Кнопка «Oth |
| Cana | 1 | | | Add | Введ | енные данные о бл |

→ В списке отображаются сохраненные в программе блоки

е блока в программе возможно непосредственно при добавлении блока в подбор. іеобходимо выбрать в списке «Head not in Use», ввести параметры блока и нажать her unit Add»

ектные условия для системы охлаждения и рева.

водительности и условий охлаждения и обогрева.

ость теплообенника

ти теплообменника блока, подключенного к DX-kit.

мкости теплообменников, подключаемых к наружному блоку, отображается out range». Если введеное значение емкости теплообменника за пределами апазона, отображается ошибка и сохранение невозможно.

нные, отображаемые в отчете.

по блоку, подключенному к DX-Kit.Сохранение возможно без ввода этих данных, ные о блоке не будут отображаться в окне «внутренние блоки» и в отчете.

опка «Other Unit Add»

данные о блоке сохраняются в программе. Данная функция не может быть использована, если выбран блок, уже сохраненный в программе.

*-приточные установки (забор обрабатываемого воздуха с улицы)

Окно списка внутренних блоков (Dx-kit)

В списке отображаются температурные условия и значения производительности внутренних блоков (Dx-kit)



Окно списка приточных установок DX-Kit (Outdoor air unit Dx-kit).

В списке отображаются температурные условия и значения производительности приточных установок(DX-kit).



Окно «Наружные блоки»

Подключение к наружному блоку внутренних блоков (DX-Kit) и приточных установок(DX-kit) из списков в окнах DX-kit.

| 34 9 / 91 1 | | | |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| - Input new outdoor unit | | | |
| Name IIII | - 🙆 0.9/1 | 15 | Indoor unit not yet connected |
| Commenta | 10000 | - 1000 | L DX1 DXND5400X1 |
| Refrigerant 8410A | | | -= indri Cassette |
| Hodel | | | -Bindr2 Casaette |
| North Hannel selection | | | - Indr3 Cassette |
| | | | - Indrő Cassette |
| P5 | | Отображаются неподключенные | |
| Combination 107% + | | внутренние блоки(DX-kit) и | |
| | | приточные установки (DX-Kit) | |
| Outdoor dry buils temperature | | | |
| cooing c 35 nearing c 7 | | | |
| Actual capacity Cooleo W Beatino W | | | |
| Piping | | | |
| Actual piping length | | | |
| - 75 | | | |
| Position of outdoor unit relative to indoor unit | | | |
| Company and an same record and to cover 4 | | | |
| reight orierence between outdoor and indoor units | | | |
| | | | 1. E |
| | | | |
| | | | (DECENSION) (DECENSION) |

Способ подключения к наружному блоку

Подключите приточные установки (DX-kit) к наружному блоку путем перетаскивания (возможно перетаскивание сразу нескольких блоков, а также подключение приточных установок совместно с внутренними блоками VRF).

| Commissions Refrigerant Ratifie Model Type Model Monual soluction A.V1602ALH PS 3N.400V, 5042 Combination Combination 000000000000000000000000000000000000 | Lance | Oldr1 | 😑 📸 Oldrit: AJY162GALH 83.3% (Other 27.8%) | Indoor unit not yet connected |
|--|---------------|---|--|-------------------------------|
| Herigenent Relifie Nodel WR-II Heat Recovery space saving combination Nodel Manual selection A.V1803B4LH S 3N.400V, 50Hz Semblastion 100% 100% 100% Nodel 38.400V, 50Hz Sociarg C 25 38.400V, 50Hz Sociarg C 26 35 Neating C 7.5 Position of celdboor unit relative to indoor unit Neating liping length 1 3.5 Same Floor + 20 | ommenta | | 🚍 Isdri Al0018GALH | BX2_0X0AU072X0X1 |
| Model Types VR-EHeat Recovery space saving combination A-W160SALH PS SN4 4009, SOHE Combination 100% + 100% Combination 100% + 100% Combination 100% + 100% Cooling C 35 Heating C 7 Actual capacity Cooling 42.0 MV Heating 48.5 MV Piping Actual piping length m 7.5 Position of outdoor unit relative to indoor unit Migher 3 2 Same Floor + Cover 3 m 4.0 | Refrigerant | BAIRA | BIT AUDISCALH | |
| Type: VR-liftest Recovery space saving continuation Model Meanual selection A.V102394.H PS 3N.400V, 50Hz Contribution 100% + 100 % Outdoor dry builts temperature Cooling C 35 Heating C 7 Actual spacety Cooling 42.0 NW Heating 48.5 KW Pping Actual spacety Cooling 42.0 NW Heating 48.5 KW Pping Actual spacety Cooling 5 Same Floor → C Lower 1 Figher 1 S Same Floor → C Lower 1 Figher 2 Same Fl | Model | | 🚍 Indré ALOID18GALH | |
| Model Arries2SALH Ps SN. 4007, 504c Combination 100% 004door dry babb temperature Cooling Cooling Cooling 2 38. Heating Cooling 2 38. Heating Cooling 2 38. Heating Cooling 2 38. Heating Cooling 42.0 100% 10 | Тура | VR-EHeat Receivery space saving combination + | 😅 Indrá AllXD18GALH | |
| A.V162GALH P5 34.4007.504± Combination 107% = 100 % Outdoor dry balb temperature Cooling C 35 Heating C 7 Actual capacity Cooling 42.0 NV Heating 48.5 NV Piping Actual piping langth = 7.6 Position of outdoor unit relative to indoor unit Higher I @ Same Ploor + Lower I m 4.0 | Model | Manual selection | | |
| PS 3N, 400V, 504c Combination 100% = 100% Outdoor dry balb temperature Cooling C 35 Heating C 7 Actual rapacity Cooling 42.0 tow Heating 48.5 tow Phyring Actual piping length 7 Position of outdoor unit relative to indoor unit Playter 3 Same Floor + Lower 1 Higher 3 Same Floor + Lower 1 Higher 4 | | AJV162GALH | Переташи | 1ТЬ |
| Combination 100% - 100% Outdoor dry belb temperature Cooling E 35 Reating C 7 Actual capacity Cooling 42.0 kW Reating 48.5 kW Piping Actual piping length 7.6 Position of outdoor unit relative to indoor unit Registe difference between outdoor and indoor units m 4.0 | P5 | 3N, 4007, 50Hz | | |
| Outdoor dry built temperature Cooling Cooling Cooling 42.0 NW Heating 48.5 NW Plang Actual piping longth 1 1 Nigher 2 Same Ploor and indoor units | Combination | 100% - 100.% | | |
| Outdoor dry balb temperature Cooling C Cooling C Actual capacity Cooling 42.0 Mathematical capacity Cooling 42.0 Now Heating Actual piping longth n 7.5 Position of outdoor unit relative to indoor unit Nigher Nigher n 0.0 | | | | |
| Cooling C 35 Heating C 7 Actual capacity Cooling 42.0 MV Heating 48.5 MV Piping Actual piping longth | Outdoor dry | bulb temperature | | |
| Actual capacity Cooling 42.0 W Heating 48.5 W Piping Actual piping longth n 7.5 Position of outdoor unit relative to indoor unit Higher I Same Floor + Lower Lower I Height difference between outdoor and indoor units n 4.0 | Cooling | C 35 Heating C 7 | | |
| Cooling 42.0 KW Heating 48.5 KW Piping Actual piping longth | Actual capaci | ey | | |
| Promy Actual piping longth n 7.5 Position of outdoor unit relative to indoor unit Position of outdoor unit relative to indoor unit Position of outdoor and indoor units n 4.0 | Cooling | 42.0 KW Heating 48.5 KW | | |
| Actual piping longth | Piping | | | |
| Position of outdoor unit relative to indoor unit Higher J Same Floor + C Lower J meight difference between outdoor and indoor units m 4.0 | Actual piping |) longth | | |
| Position of outdoor unit relative to indoor unit Position of outdoor unit relative to indoor unit Reight difference between outdoor and indoor units | | n 75 | | |
| Higher J Same Floor → Lower J Height difference between outdoor and indoor units | Position of | outdoor unit relative to indoor unit | | |
| Reight difference between outdoor and indoor units | E Higher 3 | F 😔 Same Floor 👄 💿 Lower 🖫 | | |
| n 4.0 | Height diffen | ence between outdoor and indoor units | | |
| | | m 0.0 | | 21 11 |
| | | | 1 | |

После подключения расчитывается производительность, % загрузки наружного блока и выбирается наружный блок.

Ограничения по производительности подключаемых блоков.

(Производительность DX-Kit B %)

- При подключении к наружному блоку VRF только DX-Kit суммарная производительность внутренних блоков должна быть в пределах 50 100% производительности наружного блока.
- При совместном подключении DX-Kit и внутренних блоков VRF должно выполняться два условия:
 1) Суммарная производительность блоков, подключенных посредством DX-kit, должна быть меньше 30% производительности наружного блока.
 - 2) Суммарная производительность всех внутренних блоков (DX-kit и VRF) должна быть в пределах

50-100% производительности наружного блока.

| lame | Olar1 | E) 🚔 01811 AJY182GALH 83.3% (Other 27.8%) | Indeer unit not yet connected |
|-----------------|---|---|-------------------------------|
| ommenta | | indri ALOIDISGALH | CX2 CX0A04725001 |
| lefrigerant | R416A | Bdr3 AU0D180ALH | |
| Acdel Inne L | O Elizat Decement scare south combination | - hdrs AUXD18GALN | |
| lindel E | Result extention | La DX1 DXINDS4X0C(1 | |
| | J MARINE WARDEN | | |
| P5 3 | N 4007 5047 | | |
| Combination | TITLE CARE | | |
| Companyor | 100 S | | |
| Outdoor dry b | ulb temperature | | |
| Cooling | C 35 Heating C 7 | | |
| Actual capacit | Y water a commence of the state of the | | |
| Cooling | 42.0 KW Heating 48.5 KW | | |
| Piping | | | |
| Actual piping I | length | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| Position of o | eldoor unit relative to indoor unit | | |
| | | | |
| seight differe | nce between outdoor and indoor units | | |
| | | | * |

Наружный блок Ј-II:Температура охлаждающего воздуха до + 40 ^⁰ С

Окно «Трубы»

На схеме трубопроводов отображаются как внутренние блоки VRF, так и блоки, подключенные посредством DX-kit.



При подключении DX-kit ЭРВ подключается автоматически.

Окно «Трубы».

При подключении ЭРВ сууществуют ограничения по длине трубопровода.



Окно «Кабели».

На схемах подключения электропроводки отображаются как внутренние блоки VRF, так и и блоки, подключенные посредством DX-Kit.



Окно «Оценка»

Если при настройке рабочей среды установлена галочка «The equipment linked to DX kit is included in an estimate», оборудование, подключенное посредством DX-kit, учитывается при оценке стоимости.

| | Report kind e entre retringerant systems individual retringerant system | Close |
|--|--|--|
| uotabon | | IS Reduced (B Second) & RDC & Real & CRU |
| e Settings Help | Shame 35 10 03. 0 24 04 100.00 . 10 13 111 | I B Backward (B Low of L P. C. P. Cox |
| New preview ma | | |
| der Individual netrigenent system Naterial 1 Material 2 other local purchase items Foots | Project Name Clear Name | Quate No. |
| ntes Model Type Remarks 1 Remarks 2 | Management Number | |
| the sector of the basis | Quotation | n |
| - WC200222000 - WC210002 | Delivery location Fujitsu general | MACS |
| MB-XX111XXX DX-Outdoor air u | Payment term | 215-0012 122-1567 Suenaga, Takatsuku, Kawasaki-cth, Kapagawa pel, Japan |
| | Delivery date Expiry date of quotation | Turkythone 044-751-7777 Fax 044-751-7779 Guote Date 2014/07/07 Duoted by 3rn Tanaka |
| | Model Type Remarks 1 Remarks 2 | Description Qty Price |
| | AJH180GALH Outdoorunit | 1 0.0 |
| | AUXD19GALH Cassette | 10 0.0 |
| | RC(Touch) | 10 0.0 |
| | UTP-8X090A Separation tube | 4 0.0 |
| | UTP-BX180A Separation tube | 5 00 |
| | UTP-DX567A Outdoorunt branch kt | 1 0.0 |
| | UTG-UGGA-W Cassette Grille | 10 0.0 |
| | 0.51 mm | 10 0.0 |
| | 12.70 mm 5 | 40 1 00 |
| | 15.00 mm 7 | 2.0 1 0.0 |
| | 19.05 mm 2 | 4.0 1 0.0 |
| | 22.22 mm 2 | 1.0 1 0.0 |
| | 20.50 mm 1 | 5.0 1 0.0 |
| | R4104 Refrigerant 1 DK-XX999XXX DX-Indeor | |
| | MB-XX111XXX DX-Outdoor air | 15 Sector 1 (1997) |
| | | Sum total (Total (C) 0.0 |
| | | Discount amount (K) 0.0 |
| | | whose would be 0.0 |
| л. | Note | Fotal amount (€) 0.0 |
| n total (Total Co.0 Electronic Co.0) unied total CO.0 Not rate | | |
| | | |
| | | |

Окно «Отчет»

В спецификации блоки, подключенные посредством DX-Kit, в столбце «Тип» обозначаются «DX-kit».

| | Rep gropate | Pipipa | Wiring | Control | Eerot | rope I Jan |
|----------------------|--------------------------------|----------|--|----------------|---------------------|---------------|
| id | Arend B. Marri C. Optier | alist | Indeer unit User options(Project) | C Datition unt | C Corner 1 | Output |
| Dem. | Nodel | Quantity | Type | Remarks 1 | Remarks2 | |
| Celator | ANSSIGNEH | | VR-E Heat Recovery | | | |
| indoor | AUXD18GALH | 10 | Cassette | | | |
| Indeor | DKIND30X02 | 1 | DX Kit-Indeor | | | |
| Indoor | DXID4U054X00(1 | 1 | DXXXI-Outdoor air unit | | | |
| Centrollers | UTYNDGX | 2 | EEV Control unit | | | |
| Remote controller | UTY-RNRY | 12 | Wired RC(Touch) | | | |
| Option (Indoor item) | UTG-UGW-W | 10 | Cassette Grille | | | |
| Branch kit | UTP-AX090A | 2 | Separation tube | | | |
| Branch till | UTP-EX090A | 2 | Separation tube | | | |
| Branch kit | UTP-BX180A | 5 | Separation tube | | | |
| Branich kit | UTP-BU507A | 4 | Separation tube | | | |
| Branch kit | UTP-DX567A | 1 | Outdoor unit branch kit | | | |
| RB unit | UTP-RX01AH | 11 | RBunit | | | |
| R8 unit | UTP-RX016H | 1 | RBunit | | | |
| Plae | 3/8 | 9 | | Unit ff | Total place length: | |
| Pice | 1/2 | 0 | | Unit ff | Total pipe length: | |
| Pice | 5/0 | 0 | | Unit B | Total pipe length: | |

Вкладка «Внутр. блоки» в окне «Отчет»

В списке внутренних блоков отображается подробная информация о блоках, подключенных посредством DX-Kit.

| 🔷 Report | | | | | | | | | | | | x |
|------------------------|----------------------|-------------------------|---|--------------|----------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|----------|
| File Preference Tool H | lelp 🕕 Update | | | | | | | | Distri | ct : Europe | | |
| Indoor unit O | Outdoor unit | Piping | Wi | ring | | Control | | R | eport | | Men | u |
| Project | Select Ma O Op | aterial list otion 2 | Indoor unit User options | (Project) | ⊙ Out ⊙ Use | tdoor unit er options(Refr | (igerant) | Option | 1 | Ou | tput | |
| Otdr1 | Name | Image | Model | RC C (KW) | RC H (KW) | Tmp C (C/%) | Rq TC (KW) | TC (KW) | Rq SC (KW) | SC (KW) | Tmp H (C) | Ro (I |
| | Indr1 | | AUXD18GALH | 5.6 | 6.3 | 27.0/43.4 | 0.5 | 5.6 | 0.5 | 4.6 | 20.0 | |
| | Indr2 | Terret | AUXD18GALH | 5.6 | 6.3 | 27.0/43.4 | 0.5 | 5.6 | 0.5 | 4.6 | 20.0 | |
| | Indr3 | (mail) | AUXD18GALH | 5.6 | 6.3 | 27.0/43.4 | 0.5 | 5.6 | 0.5 | 4.6 | 20.0 | |
| | Indr4 | | AUXD18GALH | 5.6 | 6.3 | 27.0/43.4 | 0.5 | 5.6 | 0.5 | 4.6 | 20.0 | |
| | Indr5 | (real) | AUXD18GALH | 5.6 | 6.3 | 27.0/43.4 | 0.5 | 5.6 | 0.5 | 4.6 | 20.0 | |
| | DX23 | ۲ | DXIND54XXX1 | 14.0 | 16.0 | 27.0/43.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20.0 | |
| | DX24 | | DXOAU054XXX1 | 14.0 | 8.9 | 33.0/67.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| | < | | 111 | | | | | | | | | Þ |

Формирование отчета (в формате Rtf)

| е | Preference | Tool | Help | 🚯 Update | Download DXF | District : E | urope |
|-----|---|--|----------|----------|-----------------|--------------|-------|
| Se | lect output Item | 1 | | | | | |
| | Detail Material list Material list Indoor unit de Outdoor unit d Piping Diagra Wiring Diagra Options Piping / Brand User option | tails details ms ms ch kit / H | leader c | letails | | | |
| Sei | ries VRF system | ₹ J | | 8RM | | | |
| Re | port kind | | | | | | |
| | Word(.rtf) | | CSVIO | (8) | CSV(Simulation) | | |
| | DXF | | 037(0 | w3) | | | |
| Ind | loor Unit / Outdoo | r unit CAE |) data | | | | |
| | 2D(DXF) | | | | CAD | data | |
| | SD(RFA) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Output | | | | | | Menu |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | • | | |

| Name | Loca | I name of the devic | e., | | H | 2 | Friai | lab le h | esting | capac | ty (with | defrast | | ł |
|---|------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--------------------------|-------------------|
| A. Augusta | Devi | in model control | | | 100 | diani | Sin | Jer tot | diam'r | at ins i | which have | fact committe | ÷ | |
| 2000 | Date | d coolier catacitud | | | 8 | 11. VT | Eute | coal at | at 2 p | OK, KOVI 4 | and repris | ran spece | - | <u>.</u> |
| ROH | Rate | d heating capacitur | | | | und. | Sout | vi orei | Stops | Castore | high- | | | <u>.</u> |
| Imp C: | Inda | or condition in cool | and in | | - 60 | | 1400 | in proc | Sec. it | house | 1.401 | | | <u>.</u> |
| Ba TO- | Feo | ited cooline canacit | 40 | | - 16 | 960- | Heil | ht v W | Series of | Death | 2 | | | ÷ |
| IG- | diam. | bhis total popline of | anar Bo | 0. | - 10 | inter . | Melt | tot of t | tue de | dent | _ | | | <u>.</u> |
| Re SC- | Rea | thed sensible cooling | e caeae | Feel | Di | Tem C | Died | Discharge temperature at cooling-1 Discharge temperature at heating-1 | | | | | | |
| 90- | Avoi. | able sensible coolin | e capar | April . | Di | Top H | Died | | | | | | | |
| Inte He | Index | or temperature in h | nting (| | H | 10 | Head | excha | MUOR I | volume | 2 | | | 2 |
| Rig HG- | Req. | ited heating capaciti | ty lwith | defrost | 1 | | 1 | | | | | | - | 2 |
| Name* | | AUXD19GAL | 42 | 0.W8 | 63 | 8CA0- | 0.0 | W) 1 | 0.4M | 0.00 | 46 | (C) 200- | 05/ | 63 |
| rdr14 | | AUXD19GAL | 10 | 5.64 | 63/ | 27.0/43.4/ | 0. | 52 | 5.64 | 0.54 | 4.6 | 20.0+ | 0.54 | 63 |
| ndr2+ | | AUND18GALI | 19 | 5.60 | 63/ | 27.0/48.4 | 0, | 50 | 5.60 | 0.54 | 4.6- | 20.0-2 | 054 | 63- |
| ndr3-1 | | ALIND 19GAL | 46 1 | 5.64 | 634 | 27.0/43.4- | 0.0 | 541 | 5.64 | 0.5 | 4.6 | 20.0- | 05/ | 63 |
| | | The second second | | | - | _ | - | | | | | | 1 A.C. 1 | 6.9. |
| ndr4-0 | | AUKD18GAL | 10 | 5.64 | 630 | 27.0/48.4 | 0. | 50 | 5.64 | 0.54 | 46 | 20.04 | 0.54 | 0.01 |
| hdr40 hdr50 | | AUKD18GALI AUKD18GALI | 40 40 | 5.6× 5.6× | 63/ | 27.0/43.4/ 27.0/43.4/ | 0. | 50 50 | 5.64 5.64 | 05 | 46 | 20.0- | 054 | 6.3- |
| ndr4-1 ndr5-2 0)/29-2 | | AUXD19GAL/ AUXD19GAL/ DKIND54XXX | 42 42 12 | 5.6/ 5.6/ 14.0/ | 63/ 63/ 160/ | 27.0/43.4/ 27.0/43.4/ 27.0/43.4/ | 0. | 50 50 50 | 5.64 5.64 0.54 | 05- | 46 | 200- | 052 | 63 |
| hdr4= hdr5= 0223= 0224= | | AUKD193ALI AUKD193ALI DKIND545XX DKIOAU(54)C | 42 42 12 0812 | 5.6× 5.6× 14.0× 14.0× | 63/ 63/ 160/ 89/ | 27.0/48.4+ 27.0/48.4+ 27.0/48.4+ 38.0/67.1+ | 0. | 50 50 50 50 | 5.64 5.64 0.54 0.54 | 05- 05- 05- | 46 46 05 05 | 200/ 200/ 200/ 0.0/ | 05/ 05/ 05/ | 63- 05- 05- |
| hdr4+ hdr5+ 0x28+ 0x24+ Nan | re- | AUKD193ALI AUKD193ALI DigN0542XX DigN0542XX DigN0542XX | 42 42 12 0812 | 560 500 1400 1400 | 63/ 63/ 150/ 89/ | 27.0/43.4/ 27.0/43.4/ 27.0/43.4/ 33.0/67.1/ Saard | 000 000 000 000 | 50 50 50 50 | 5.64 5.64 0.54 0.54 | 05-05-05-05- | 46 46 05 05 | 200+ 200+ 200+ 00+ | 05/ 05/ 05/ | 63 05 05 |
| hdr44 hdr54 0x284 0x284 Nan | 10-1 | AUXD193ALI AUXD193ALI DINO54XX DINOAU054XX Model | 42 42 12 0(12 | 5.6- 5.6- 14.0-14.0- 14.0-14.0-14.0-14.0-14.0-14.0-14.0-14.0- | 63/ 63/ 160/ 80/ 80/ 63P/ 0% | 27.0./43.4+ 27.0./43.4+ 27.0./43.4+ 33.0./67.1+ 33.0./67.1+ 33.0./67.1+ | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 | 5× 5× 5× 5× | 5.6/ 5.6/ 0.5/ 0.5/ 0.5/ | 05-05-05- | 46- 46- 05- 05- 05- Neitht 0e)- | 200- 200- 200- 00- HE- (ant0) | 05/ 05/ 05/ | 63- 05- 05- |
| hdr44 hdr54 00234 00234 Nan hdr14 | œ.ª | AUXD18GAL AUXD18GAL DVIND50X00 DVIND50X00 Model AUXD18BALH+ | 40 42 12 0(12 0(12 0(12) | 5.6/ 5.6/ 14.0/ 14.0/ 14.0/ 14.0/ 14.0/ 1150/ | 63- 63- 160- 89- 89- 0- 0- 0- 0- | 27.0/43.4+ 27.0/43.4+ 27.0/43.4+ 33.0/67.1+ 33.0/67.1+ 33.0/67.1+ 20-36+ | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 50 50 50 50 | 5.6/ 5.6/ 0.5/ 0.5/ 0.5/ 0.5/ 0.5/ 0.5/ 0.5/ 0.5 | 05-05-05- | 46- 05- 05- Meidit Qui) 22:00- | 200- 200- 200- 00- HE- (ont0 BS0- | 05/ 05/ 05/ | 63- 05- 05- |
| hdr44 hdr54 00234 00234 Nan hdr14 hdr14 | ne- | AUXD18GAL AUXD18GAL DIBDG4XXX DIBDG4XXX DIBDG4XXX AUXD18BALH/ AUXD18BALH/ | 40 40 10 0010 870- 870- 870- | 5.6× 5.6× 14.0× 14.0× 14.0× 1150× 1150× | 630 630 1600 8300 8300 07% | 27.0./43.4+ 27.0./43.4+ 27.0./43.4+ 33.0./67.1+ 30.0/67.1+ 30.0/67.1+ 20-36+ 20-36+ | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 5× 5× 5× 5× 1 2464 | 5.6+ 5.6+ 0.5+ 0.5+ 0.5+ 0.5+ 0.5+ 0.5+ 0.5+ 0.5 | 05-05- | 46/ 46/ 05/ 05/ 2200/ 2200/ | 200- 200- 200- 0.0- HE- (ont0- 850- 850- | 05/ 05/ 05/ | 63 |
| hdr44 hdr54 D0234 Non hdr14 hdr24 hdr24 | œ.ª | AUXD183AL MARD183AL DRIND5436X DRIND5436X AUXD183ALH+ AUXD183ALH+ AUXD183ALH+ AUXD183ALH+ | 40 40 10 0010 870 870 870 | 5.6× 5.6× 14.0× 14.0× 14.0× 14.0× 1150× 1150× 1150× 1150× | 630 639 1600 8500 0500 | 27.0./43.4+ 27.0./43.4+ 27.0./43.4+ 33.0./67.1+ 33.0./67.1+ 33.0./67.1+ 20-36+ 20-36+ 20-36+ 20-36+ | 0.32× | 5 5 5 5 1 2464 2464 | 5.6+ 5.6+ 0.5+ 0.5+ 0.5+ 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- | 05× 05× 05× 05× 05× 05× 00× 00× | 46 46 05 05 200 200 200 200 | 200- 200- 200- 0.0- HE- (art0- 850- 850- 850- 850- | 05/ 05/ 05/ 05/ | 05 |
| hdr44 hdr54 D0234 D0244 Nan hdr14 hdr24 hdr24 hdr24 | œ.º | AUXD18GAU AUXD18GAU DIRDG54XXX DIRDG54XXX DIRDAU054XX AUXD18GAU AUXD18GAU AUXD18GAU AUXD18GAU AUXD18GAU | 40 40 10 0010 800 800 800 800 800 800 | 5.6× 5.6× 14.0× 14.0× 14.0× 14.0× 14.0× 14.0× 1150× 1150× 1150× 1150× | 630 1500 8300 0500 0500 | 27.0/43.4- 27.0/43.4- 27.0/43.4- 33.0/67.1- Stand (att) 20-36+ 20-36+ 20-36+ 20-36+ 20-36+ | 0.32× | 5- 5- 5- 2464 2464 2464 | 5.6/ 5.6/ 0.5/ | 05× 05× 05× 05× 05× 05× 05× 05× 05× 00× 00 | 46- 46- 05- 05- 22:00- 22:00- 22:00- 22:00- 22:00- 22:00- | 200- 200- 200- 000- HE- (ant)- 850- 850- 850- 850- 850- 850- | 05/ 05/ 05/ | |
| hdr44 ndr54 D0234 D0234 Nan hdr14 hdr24 hdr24 hdr34 hdr34 hdr54 | 10 ⁻¹ | AUXD183AL MADE DRINDS438AL AUXD183ALH/ AUXD183ALH/ AUXD183ALH/ AUXD183ALH/ AUXD183ALH/ AUXD183ALH/ | 4/2 4/2 1/2 0X1/2 870- 870- 870- 870- 870- 870- 870- 870- | 5.6- 5.6- 14.0-14.0- 14. | 630 1500 1500 8390 0930 0930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 270/434 270/434 270/434 270/434 330/67.1 330/67.1 20-36 20-3 | 0.32× 0.32× 0.32× 0.32× | 5 5 5 5 1 246-4 246-4 246-4 246-4 | 5.6/ 5.6/ 0.5/ 0.5/ 6/000 40.68 40.68 40.68 40.68 | 05- 05- 05- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- | 45 46 05 05 2200 2200 2200 2200 2200 2200 | 200- 200- 200- 0.0- 60- 850- 850- 850- 850- 850- 850- 850- 85 | 05/ 05/ 05/ | |
| Inder4-0 Inder5-0 D0234-0 Noar Inder1-0 Inder2-0 Inder3-0 Inder4-0 Inder4-0 Inder5-0 D023-0 | 10- | AUXD183AL AUXD183AL DIRDG498XX DIRDG498XX DIRDAU65498X AUXD183ALH+ AUXD183ALH+ AUXD183ALH+ AUXD183ALH+ AUXD183ALH+ AUXD183ALH+ DIRDG5820001+ | 4/2 4/2 1/2 0(1)/2 870- 870- 870- 870- 870- 1100 2 | 5.60 5.60 14.00 14 | 630 630 1600 890 090 0 000 | 27.0./43.4 27.0./43.4 27.0./43.4 33.0./67.1+ 33.0./67.1+ 33.0./67.1+ 33.0./67.1+ 33.0./67.1+ 33.0./67.1+ 23.0./67.1+ 23.0./67.1+ 23.0./67.1+ 23.0./67.1+ 23.0./67.1+ 23.0./67.1+ 23.0./67.1+ | | 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 5 | 5.6/ 0.5/ | 05- 05- 05- 05- 05- 0- 0- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- | 49 46 05 05 200 200 200 200 200 200 200 200 2 | 200- 200- 200- 0.0- 60- 850- 850- 850- 850- 850- 850- 850- 85 | 0500000 mmee | |

Файл в формате Rtf:

в списке внутренних блоков отображается подробная информация о блоках, подключенных посредством DX-kit.