



Split-type Air-Conditioner

MXZ-2F53VFHZ

ПОСІБНИК З УСТАНОВЛЕННЯ

Українська

ЗМІСТ

1. ПЕРЕД МОНТАЖЕМ	1
2. МОНТАЖ ЗОВНІШньОГО БЛОКА	7
3. ВАЛЬЦЮВАННЯ ТА З'ЄДНАННЯ ТРУБ	8
4. ПРОЦЕДУРИ ПРОДУВКИ, ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ І ТЕСТОВИЙ ПРОГОН.....	9
5. ВІДКАЧУВАННЯ.....	12

Необхідні інструменти для монтажу

Викрутка Phillips	Вальцовальний інструмент
Рівень	для R32, R410A
Пулетка	Манометричний колектор для R32, R410A
Канцелярський ніж або ножиці	Вакуумний насос для R32, R410A
Динамометричний ключ	Шланг для заправки для R32, R410A
Гайковий (або розсувний) ключ	Труборіз із розширювачем
Шестигранний гайковий ключ на 4 мм	

1. ПЕРЕД МОНТАЖЕМ**ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ БЛОКАХ**

	УВАГА! (небезпека займання)	У цьому пристрої використовується займистий холодаагент. У разі витоку холодаагента та його контакту з вогнем або джерелом тепла утворюється шкідливий газ і виникає небезпека займання.
	Уважно прочитайте ці ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ перед початком використання кондиціонера.	
	Персонал обслуговування зобов'язаний уважно прочитати ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ та ПОСІБНИК З УСТАНОВЛЕННЯ перед початком робіт.	
	Додаткову інформацію можна знайти в ІНСТРУКЦІЯХ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ПОСІБНИКУ З УСТАНОВЛЕННЯ та подібних документах.	

1-1. ВКАЗІВКИ, ЯКИХ ПОТРІБНО ЗАВЖДИ ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАРАДИ БЕЗПЕКИ

- Перед монтажем кондиціонера потрібно прочитати розділ ВКАЗІВКИ, ЯКИХ ПОТРІБНО ЗАВЖДИ ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАРАДИ БЕЗПЕКИ.
- Обов'язково дотримуйтесь застережень і попереджень, оскільки вони містять інформацію, важливу для вашої безпеки.
- Після ознайомлення з цим посібником зберігайте його разом із документом, який містить ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, для використання в майбутньому.
- Обладнання відповідає вимогам IEC/EN 61000-3-12.

▲ УВАГА! (може призвести до смерті, тяжких травм тощо)

- Не монтуйте блок самостійно (силами користувача).**
Неправильний монтаж може привести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом, нанесення травм внаслідок падіння приладу або витоків води. Проконсультеся з дилером, у якого ви придбали прилад, або з кваліфікованим спеціалістом з монтажу.
- Під час монтажу потрібно чітко дотримуватися вказівок у посібнику з установлення.**
Неправильний монтаж може привести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом, нанесення травм внаслідок падіння приладу або витоків води.
- Виконуючи монтаж приладу, заради безпеки користуйтесь належними захисними засобами й інструментами.**
Невиконання цих вимог може привести до нанесення травм.
- Прилад потрібно надійно встановлювати в місці, яке може витримати його вагу.**
Падіння приладу в разі його встановлення в місці, яке не може витримати вагу приладу, може привести до нанесення травм.
- Електромонтажні роботи дозволяється проводити тільки кваліфікованому досвідченому електрику відповідно до посібник з установлення. Потрібно використовувати окремий контур. До цього контуру не дозволяється під'єднувати інші електричні прилади.**
Недостатня потужність ланцюга електро живлення або неправильно виконані електромонтажні роботи можуть привести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Не допускається пошкодження дротів через надмірний тиск деталей або гвинтів.**
Пошкодження дротів може привести до пожежі або ураження електричним струмом.
- У разі налаштування внутрішньої друкованої плати або виконання електромонтажних робіт потрібно відключити основне електро живлення.**
Невиконання цих вимог може привести до ураження електричним струмом.
- Для надійного під'єднання внутрішнього й зовнішнього блоків потрібно використовувати вказані проводи та міцно прикріпляти їх до з'єднувальних секцій клемної колодки, щоб натяг проводів не впливає на секції. Забороняється подовжувати проводи або використовувати проміжні з'єднання.**
Неправильне з'єднання та закріплення можуть привести до пожежі.
- Забороняється встановлювати прилад у місцях можливого витоку займистого газу.**
Накопичення газу, який витік, поруч із приладом може привести до вибуху.
- Забороняється використовувати проміжні з'єднання шнурів живлення або подовжуваці, а також під'єднувати кілька пристрів до однієї розетки змінного струму.**
Несправний контакт, пошкоджена ізоляція, перевищення допустимого струму тощо можуть привести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Для монтажних робіт потрібно використовувати надані або вказані деталі.**
Використання несправних деталей може привести до нанесення травм або витоку води внаслідок пожежі, ураження електричним струмом, падіння приладу тощо.
- Перш ніж вставляти штепсель шнурів живлення в розетку, потрібно переконатися, що в розетці та на штепселі немає пилу, засмічення й незакріплених деталей. Переконайтеся, що штепсель шнурів живлення повністю вставлений у розетку.**
Пил, засмічення й незакріплені деталі на штепселях або в розетці можуть привести до ураження електричним струмом або пожежі. Якщо виявлено незакріплені деталі штепселя, його потрібно замінити.
- Надійно закріпіть кришку електричного обладнання на внутрішньому блоці та експлуатаційну панель на зовнішньому блоці.**
Ненадійне закріплення кришки електричного обладнання на внутрішньому блоці та/або експлуатаційної панелі на зовнішньому блоці може привести до пожежі або ураження електричним струмом через проникнення пилу, води тощо.
- Під час монтажу, переміщення або техобслугування приладу стежте, щоб в охолоджувальні контур не потрапила речовина, яка відрізняється від заданого холодаагента (R32).**
Припустіть будь-яку чужорідну речовину, наприклад повітря, може привести до аномального підвищення тиску, яке може спричинити вибух або травму. Використання будь-якого іншого холодаагента, крім призначеної для системи, приведе до механічної відмови, несправності системи або поломки блока. У найгоршому випадку це може створити серйозну загрозу небезпеки, пов'язану з виробом.
- Не використовуйте засоби для прискорення розморожування або очищення, якщо їх не рекомендовано виробником.**
- Пристрій слід зберігати в приміщенні без безперервно працюючих джерел зайнання (наприклад, відкритого полум'я, працюючого газового приладу або електричного обігрівача).**
- Не проколюйте пристрій і не спалуйте його.**
- Пам'ятайте, що холодаагент можуть не мати запаху.**
- Потрібно забезпечити захист труб від фізичних пошкоджень.**
- Необхідно звести до мінімуму роботи з монтажу труб.**
- Необхідно дотримуватися державних нормативних документів щодо використання газу.**
- Потрібно уникати загородження будь-яких необхідних вентиляційних отворів.**
- Не використовуйте легкоплавкі припої для спаювання труб холодаагенту.**
- Обслуговування потрібно проводити тільки відповідно до рекомендацій виробника.**
- Не модифікуйте блок. Це може привести до пожежі, ураження електричним струмом, травмування або витоку води.**
- Під час відкривання або закривання клапана за температуру замерзання, холодаагент може вихлюпнутись із зачору між штоком і корпусом клапана, що приведе до травм.**

У цьому посібнику описано встановлення лише зовнішнього блока.

Для встановлення внутрішнього блока див. посібник з установлення внутрішнього блока.

▲ ОБЕРЕЖНО

(у певному середовищі в разі неправильної експлуатації може привести до тяжких травм)

- Залежно від місця монтажу потрібно встановити вимикач із захистом від витоків на землю.
Якщо вимикач із захистом від витоків на землю не встановлено, існує ризик ураження електричним струмом.
- Під час підведення дренажних та інших труб потрібно чітко дотримуватися вказівок посібника з установлення.
У разі неправильного підведення дренажних та інших труб вода може витікати з приладу та привести до намокання й пошкодження побутових речей.
- Забороняється торкатися повітровозабірного отвору або алюмінієвих пластин зовнішнього блока.
Це може привести до травм.

- Забороняється встановлювати зовнішній блок у місцях проживання дрібних тварин.

Проникнення дрібних тварин всередину блока та їх контакт з електричними деталями може спричинити несправність, виділення диму або пожежу. Користувачу також рекомендується підтримувати чистоту поблизу блока.

- Не користуйтесь кондиціонером під час будівельних і оздоблювальних робіт всередині приміщення, а також під час вощення підлоги.

Після таких робіт добре провітріть приміщення, перш ніж вмикати кондиціонер. В протилежному разі леткі елементи можуть налипнути всередині кондиціонера, що приведе до витікання або розбризкування води.

1-2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Живлення *1			Характеристики проводів *2		Різниця значень довжини й висоти труб *3, *4, *5, *6, *7, *8			Рівень зовнішнього шуму	
	Номінальна напруга	Частота	Номінал вимикача	Живлення	З'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока	Макс. довжина труби для внутрішнього або мультисистемного блока	Макс. різниця значень висоти	Макс. кількість вигинів для внутрішнього або мультисистемного блока	Охоплення	Обігрів
MXZ-2F53VFHZ	220-230-240 В	50 Гц	16 А / 25 А	3-жильний 2,5 мм ²	4-жильний 1,0 / 1,5 мм ²	20 м / 30 м	15 м	20 / 30	45 дБ (A)	47 дБ (A)

*1 Підключіть вимикач живлення з проміжком 3 мм або більше у відкритому стані для переривання фази потужності джерела. (Вимикач живлення, вимикаючи живлення, повинен переривати всі фази.)

*2 Використовуйте проводи, конструкція яких відповідає стандарту 60245 IEC 57. Використовуйте з'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока відповідно до характеристик, зазначених у посібнику з установлення внутрішнього блока.

*3 Забороняється використовувати труби з товщиною, меншою за вказану. Опір тиску буде недостатнім.

*4 Використовуйте мідну трубу або безшовну трубу з мідного сплаву.

*5 Будьте обережні, щоб не зламати або не зігнути занадто трубу під час згинання труб.

*6 Радіус згинання труби холодоагенту повинен бути 100 мм або більше.

*7 Ізоляційний матеріал: термостійкий пінопласт із відносною щільністю 0,045.

*8 Потрібно використовувати ізоляційний матеріал указаною товщини. Надмірна товщина може привести до неправильного монтажу внутрішнього блока, а недостатня — до утворення крапель роси.

1-3. ВИБІР ДОДАТКОВИХ З'ЄДНАНЬ ДЛЯ РІЗНИХ ДІАМЕТРІВ

Якщо діаметр з'єднувальних труб не збігається з розміром отвору зовнішнього блока, використовуйте додаткові з'єднання для різних діаметрів відповідно до наступної таблиці.

(Одиниця вимірювання: мм (дюйм))

Розмір отвору зовнішнього блока		Додаткові з'єднання для різних діаметрів (розмір отвору зовнішнього блока → діаметр з'єднувальної труби)
MXZ-2F53VFHZ	Рідина або газ	9,52 (3/8) → 12,7 (1/2): MAC-A454JR-E
БЛОК А, В	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	Інформацію про діаметр з'єднувальної труби внутрішнього блока можна знайти в посібнику з установлення внутрішнього блока.

1-4. ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

- У місці, де блок не підається дії сильного вітру.
- У місці де є безперешкодний потік повітря без пилу.
- У місці, захищенному від дощу або прямих сонячних променів.
- У місці, де шум від роботи або гаряче повітря не заважатиме сусідам.
- У місці з надійною стіною або опорою для запобігання зростанню шуму та вібрації під час роботи.
- У місці, де відсутній ризик витоку горючого газу.
- Установлюючи блок, необхідно закріпити його ніжки.
- На відстані щонайменше 3 м від ТБ-або радіоантени. Робота кондиціонера може перешкоджати роботі радіоприймача або телевізора в районах зі слабким сигналом. Можливо, для такого радіо- або ТБ-приймача знадобиться підсилювач.
- Блок потрібно встановлювати горизонтально.
- Блок необхідно встановлювати в місці, де він не буде піддаватися дії снігопаду або хуртовини. У районах із сильними снігопадами потрібно встановити навіс, підставку та/або роздільні перегородки.

Примітка.

Біля зовнішнього блока рекомендується встановити компенсаційну трубну петлю для зменшення поширення вібрацій.

Примітка.

При роботі кондиціонера в умовах низької температури зовнішнього повітря потрібно дотримуватися інструкцій, зазначених далі.

- Забороняється встановлювати зовнішній блок у місцях, де його сторона забору/випуску повітря може піддаватися прямій дії вітру.
- Для запобігання дії вітру зовнішній блок потрібно встановлювати так, щоб його сторона забору повітря була спрямована на стіну.
- Для запобігання дії вітру рекомендується встановити перегородку на стороні випуску повітря зовнішнього блока.


Не рекомендується встановлювати кондиціонер у місцях, де можливі виникнення проблем із ним.

- У місцях можливого витоку займистого газу.
- У місцях, де багато машинного масла.
- У місцях, де розбризкується масло, або на ділянці з масляним димом (наприклад, у місцях приготування їжі та на фабриках, де пластик може змінити свої властивості або пошкодитися).
- У місцях, де багато солі, наприклад на морському узбережжі.
- У місцях утворення сульфідного газу (наприклад, поряд із гарячим природним джерелом).
- У місцях, де знаходиться обладнання, яке випромінює високі частоти, або обладнання бездротового зв'язку.
- У місцях значних викидів летких органічних сполук (зокрема, сполук ефіру фталевої кислоти, формальдегіду тощо), які можуть спричинити хімічне розтріскування.
- Пристрій слід зберігати так, щоб запобігти механічним пошкодженням.

НЕОБХІДНИЙ ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР НАВКОЛО ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА


1. Перешкоди зверху

Якщо спереду та з боків блока простір вільний, то під час встановлення допускається наявність перешкод над блоком у разі, якщо дотримуватися відстані, показаної на рисунку.




3. Перешкоди тільки спереду (обдування)

Якщо спереду блока є перешкода, як показано на рисунку, то над блоком, позаду і з боків блока потрібно забезпечити вільний простір.



5. Перешкоди спереду, позаду і з боків

- У разі встановлення приладу на ділянку, закриту з усіх боків, наприклад на веранду, обов'язково залиште вільним достатній простір, як показано нижче.
В іншому разі може погіршитись ефективність кондиціонування та зрости енергоспоживання.
- За недостатнього повітряного потоку або ймовірності виконання короткого циклу встановіть напрямну на вихід та переконайтесь, що за приладом є достатньо вільного простору.
- У разі встановлення двох або більше блоків не встановлюйте їх один за одним або навпроти один одного.




- R32 важкий за повітря та інші холодаагенти, тому має тенденцію накопичуватися біля основи (поруч із підлогою). Якщо R32 накопичується навколо основи, то він може досягти легкозаймистої концентрації в невеликому приміщенні. Щоб уникнути займання, необхідно подбати про безпеку робочого середовища, забезпечивши відповідну вентиляцію. Якщо витік холодаагенту стався в закритому приміщенні або в приміщенні з недостатньою вентиляцією, необхідно утриматися від використання джерел вогню до забезпечення належної вентиляції робочого середовища.

- З'єднання труби холодаагенту має бути доступним для технічного обслуговування.
- Установлюйте зовнішні блоки в місцях, де принаймні одна з чотирьох сторін відкрита, або в досить великому просторі без перешкод.


2. Передня (видувна) частина відкрита

За дотримання відстані, як показано на рисунку, під час установлення допускається наявність перешкод позаду і з боків блока.
(Над блоком немає перешкод.)



4. Перешкоди спереду та позаду


Блок можна експлуатувати, приднавши до нього додаткову напрямну для видування назовні (PAC-SH96SG-E), але сторонні та верхня частина блока при цьому мають бути відкритими.



Напрямна для видування (PAC-SH96SG-E)

6. Місце для обслуговування

Потрібно забезпечити простір для ремонту та обслуговування, як показано на рисунку.




(Одиниця вимірювання: мм)


uk

uk


ПРАВИЛЬНО




ПРАВИЛЬНО



ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО



1-4-1. Мінімальна площа встановлення для зовнішніх блоків


Якщо блок все ж установлюється в просторі, де всі чотири сторони заблоковані, або є перешкоди, необхідно виконати вимоги одного з пунктів (A, B або C).

Примітка. ці контрзаходи призначені для забезпечення безпеки, а не дотримання специфікації.

A) Забезпечте достатньо простору для встановлення (мінімальна площа для встановлення — Amin).


Установлюйте блок у місці з площею, яка дорівнює Amin або більше. Кількість холодаагенту має бути M (обсяг холодаагенту, що заправляється на заводі-виробнику + обсяг холодаагенту, що заправляється на місці установлення).

M [kg]	Amin [m ²]
1,0	12
1,5	17
2,0	23
2,5	28
3,0	34
3,5	39
4,0	45
4,5	50
5,0	56
5,5	62
6,0	67
6,5	73
7,0	78
7,5	84




B) Установлюйте блок у просторі, де висота перешкоди $\leq 0,125$ [м].

Висота від основи
0,125 [м] або менше



Висота від основи
0,125 [м] або менше




C) Створіть відповідну відкриту зону для вентиляції.

Переконайтесь, що ширина відкритої області становить 0,9 [м] або більше, а висота — 0,15 [м] або більше.

Однак висота від основи простору для установки до нижнього краю відкритої області повинна становити 0,125 [м] або менше.

Відкрита площа повинна становити 75 % або більше.



1-4-2. Мінімальна площа установлення для внутрішніх блоків

Установлюйте блок у місці з площею, яка дорівнює A_{min} або більше. Кількість холодаагенту має бути M (обсяг холодаагенту, що заправляється на заводі-виробнику + обсяг холодаагенту, що заправляється на місці установлення).

Установлюйте внутрішній блок так, щоб висота від підлоги до нижньої частини внутрішнього блока дорівнювала h_0 .


Для блоків, установленіх на стіні, висота має становити 1,8 м або більше,
для підвішених на стелі блоків — 2,2 м або більше.

Під час монтажу на підлозі дивіться посібник з установлення внутрішнього блока.


Існують обмеження висоти установки для кожної моделі, тому прочитайте посібник з установлення для вашого блока.

Для закріплених на стіні, підвішених на стелі, касетних та прихованых блоків


M [kg]	A_{min} [m^2]
1,0	3
1,5	4,5
2,0	6
2,5	7,5
3,0	9
3,5	12
4,0	15,5
4,5	20
5,0	24
5,5	29
6,0	35
6,5	41
7,0	47
7,5	54




Блок, установленний на стіні



Блок, підвішений на стелі




Касетний блок



Блок, прихований у стелі

1-5. МОНТАЖНА СХЕМА



ДЕТАЛІ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ НА МІСЦІ

(A) Шнур живлення*1	1
(B) З'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока*1	1
(C) Подовжуvalна труба	1
(D) Кришка для отвору в стіні	1
(E) Стрічка для труб	1
(F) Подовжуvalний дренажний шланг (шланг із м'якого ПВХ із внутрішнім діаметром 15 мм або труба з жорсткого ПВХ VP16)	1
(G) Холодильне масло	Невелика кількість
(H) Герметик	1
(I) Хомут для кріплення труб	2-7
(J) Кріпильний гвинт для (I)	2-7
(K) Гильза для проходу через стіну	1


Примітка.

*1 З'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока (B) і шнур живлення (A) потрібно розташувати на відстані щонайменше 1 м від проводу ТВ-антени.

Кількість, укаzана в попередній таблиці для пунктів від (B) до (K), є кількістю, яку необхідно використовувати для кожного внутрішнього блока.

Блоки повинен встановлювати ліцензований підрядник відповідно до місцевих нормативних вимог.

Монтаж зовнішнього блока




⚠ УВАГА!

Труби холодаєгента потрібно закладати або захищати для уникнення ризику пожежі.
Зовнішнє пошкодження труб холодаєгента може спричинити пожежу.

2. МОНТАЖ ЗОВНІШньОГО БЛОКА

2-1. МОНТАЖ БЛОКА

- Під час монтажу обов'язково закріпіть опори блока болтами.
- Надійно монтуйте блок, щоб він не впав під час землетрусу або поривів вітру.
- Монтаж на бетонному фундаменті показано на рисунку праворуч.
- Не використовуйте дренажне гнізда й дренажні заглушки в регіонах із холодним кліматом.
Замерзання дренажу може привести до зупинки вентилятора.
- Під час відкривання упаковки зніміть плівку з панелі. (НЕ знімайте ЕТИКЕТКИ з панелі.)








2-2. З'ЄДНУВАЛЬНІ ПРОВОДИ ДЛЯ ЗОВНІШньОГО БЛОКА

- Зніміть експлуатаційну панель і кришку для захисту кабелів.
- Проведіть з'єднувальний провід для сполучення внутрішнього та зовнішнього блоків (B) і шнур живлення (A) через ущільнення. Ослабте гвинти клеми та правильно під'єднайте з'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока (B), протягши його від внутрішнього блока до клемної колодки. Зверніть увагу на правильність підключення проводів. Надійно прикріпіть провід до клемної колодки, щоб повністю сховати його стержень і щоб зовнішнє зусилля не передавалося до з'єднувальної секції клемної колодки.
- Міцно затягніть гвинти клеми для запобігання їх послабленню. Після затягнення легко потягніть за проводи, щоб переконатися, що вони не рухаються.
- Виконайте кроки 2) і 3) для кожного внутрішнього блока.
- Під'єднайте шнур живлення (A).
- Закріпіть з'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока (B) і шнур живлення (A) за допомогою кабельних затискачів. Проведіть кабелі або проводи так, щоб не деформувати експлуатаційну панель, інакше дощова вода може потрапити до зовнішнього блока.
- Щільно закрійте експлуатаційну панель і кришку для захисту кабелів. Переконайтесь, що всі дії, указані в розділі «3-3. З'ЄДНАННЯ ТРУБ» виконано.
- Після підключення шнуря живлення (A) і з'єднувального проводу для внутрішнього/зовнішнього блока (B) закріпіть і провід, і шнур за допомогою кабельних затискачів.

Порядок підключення

- Підключіть клемну колодку в зазначеному нижче порядку.
A→B→P



- Під час прикріплення шнура та/або проводу до клемної колодки потрібно переконатися, що кожен гвинт встановлено на відповідну клему.
- Дріт заземлення повинен бути трохи довшим за інші (понад 35 мм).
- Потрібно забезпечити додаткову довжину з'єднувальних проводів для обслуговування в майбутньому.
- Уникайте живлення від електромережі, коли температура навколошнього повітря не нижча за -20 °C.
- За температури -20 °C блоки перед роботою повинні перебувати в режимі очікування не менше 4 годин, щоб прогрілись електричні деталі.

3. ВАЛЬЦЮВАННЯ ТА З'ЄДНАННЯ ТРУБ

3-1. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ, У ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ХОЛОДОАГЕНТ R32

- Використовуйте синтетичну оливу, складноефірну оливу або алкілбензолову оливу (невелику кількість) як холодильну оливу для вальцованих частин.
- Використовуйте мідній фосфор C1220 для мідних і літих мідних безшових труб для з'єднання труб холодоагенту. Використовуйте труби холодоагенту товщиною, що зазначена в таблиці нижче. Переконайтесь, що внутрішні поверхні труб чисті та не містять жодних шкідливих забруднювачів, як-от сірчані сполуки, окисники, сміття або пил.

Під час спаювання труб завжди застосовуйте спаювання без окислення. Недотримання цієї вимоги призведе до пошкодження компресора.

⚠ УВАГА!

Під час установлення, переміщення або обслуговування кондиціонера використовуйте лише спеціальний холодоагент (R32) для наповнення труб холодоагенту. Не змішуйте його з іншими холодоагентами та не допускайте залишків повітря в трубопроводах.

У разі змішування холодоагенту з повітрям у трубопроводі холодоагенту може виникнути аномальний високий тиск, що може привести до вибуху й інших небезпечних ситуацій.

Використання будь-якого іншого холодоагенту, крім призначеного для системи, приведе до механічної відмови, несправності системи або поломки блока. У найгіршому випадку це може створити серйозну загрозу небезпеки, пов'язану з виробом.


Розмір труби (мм)	ø6,35	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø19,05	ø22,2	ø25,4	ø28,58
Товщина (мм)	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

- Не використовуйте труби з меншою товщиною, ніж та, що вказана вище.
- Використовуйте труби 1/2 Н або Н, якщо діаметр становить 19,05 мм або більше.
- Для запобігання змайманню обов'язково забезпечте відповідну вентиляцію. Крім того, необхідно вживати протипожежних заходів і переконатись у відсутності небезпечних або легкозаймистих об'єктів поблизу.

3-2. ВАЛЬЦЮВАННЯ

- Правильно розріжте мідну трубу труборізом (Fig. 1, 2).
- Повністю видаліть усі задирки на пооперечному розрізі труби (Fig. 3).
 - Під час видалення задирок нахиліть мідну трубку вниз, щоб задирки не потрапили всередину трубки.
- Зніміть конусні гайки на внутрішньому та зовнішньому блоках, потім помістіть їх на трубу, з якої повністю видалені задирки (після вальцовування надіти гайки неможливо).
- Вальцовування (Fig. 4, 5). Розміри мідної труби повинні чітко відповідати тим, які зазначені в таблиці. Виберіть розмір A мм з таблиці відповідно до інструмента, який використовується.
- Перевірка.
 - Порівняйте готовий розтруб із Fig. 6.
 - Якщо розтруб неправильний, відріжте конічну частину та виконайте вальцовування повторно.

Діаметр труби (мм)	Гайка (мм)	A (мм)		Крутний момент затягування	
		Інструмент для вальцовування із захватом для R32, R410A	Інструмент для вальцовування із захватом для R22	Н•м	КГС•СМ
ø6,35 (1/4")	17			13,7–17,7	140–180
ø9,52 (3/8")	22			34,3–41,2	350–420
ø12,7 (1/2")	26			49,0–56,4	500–575
ø15,88 (5/8")	29			73,5–78,4	750–800



3-3. З'ЄДНАННЯ ТРУБ

- Розмір під'єднаної труби залежить від моделей і потужності внутрішніх блоків.


Потужність внутрішнього блока	15 ~ 25	35 ~ 42	50	60	71
Внутрішній блок: серія M	Розмір труби для рідини	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35
	Розмір труби для газу	ø9,52	ø9,52	ø9,52 *1	ø12,7
Внутрішній блок: серія S	Розмір труби для рідини	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø9,52
	Розмір труби для газу	ø9,52	ø9,52	ø12,7	ø15,88
Внутрішній блок: серія P	Розмір труби для рідини	-	ø6,35	ø6,35	ø9,52
	Розмір труби для газу	-	ø12,7	ø12,7	ø15,88

*1 Якщо на внутрішньому блокі встановлено інше з'єднання, використовуйте з'єднувальну трубу.

Вказівки щодо секції різьбового з'єднання з боку внутрішнього блока можна знайти в таблиці крутних моментів затягування, наведений вище. Затягувати потрібно за допомогою двох ключів. Надмірне затягування може привести до пошкодження конічної частини.

- Нанесіть тонкий шар холодильного масла (G) на конусні кінці труб і трубні з'єднання зовнішнього блока. Не потрібно наносити холодильне масло на різьбу гвинтів. Надмірний крутний момент затягування може привести до пошкодження гвинтів.
- Вирівняйте центр труби, що під'єднується до трубного з'єднання зовнішнього блока, а потім затягніть вручну конусну гайку на 3–4 оберті.
- Затягніть конусну гайку динамометричним ключем, як зазначено в таблиці.
 - Якщо затягнути конусну гайку занадто сильно, її можна пошкодити, і це приведе до витоку холодоагенту.
 - Труби необхідно обмотати ізоляційним матеріалом. Прямий контакт із непокритою трубою може привести до опіку або обмороження.

⚠ УВАГА!
У разі монтажу приладу потрібно надійно під'єднати труби холода-агенту, перш ніж увімкнути компресор.



3-4. ІЗОЛЯЦІЯ І ОБМОТУВАННЯ СТРІЧКОЮ

- Закрійте трубні з'єднання покріттям для труб.
- З боку зовнішнього блока обов'язково ізольуйте всі труби, а також клапани.
- Намотайте стрічку для труб (E), починаючи від входу зовнішнього блока.
 - Закріпіть кінець стрічки для труб (E) стрічкою з клейкою речовиною.
 - Якщо труби потрібно прокласти над стелею, вбиральнею або в місці з високою температурою та вологістю, необхідно намотати додатковий приданий ізоляційний матеріал для запобігання утворенню конденсату.

⚠ ОБЕРЕЖНО
Якщо деякі отвори не використовуються, переконайтесь, що відповідні гайки надійно затягнуті.

4. ПРОЦЕДУРИ ПРОДУВКИ, ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ І ТЕСТОВИЙ ПРОГОН

4-1. ПРОЦЕДУРИ ПРОДУВКИ Й ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ


- Зніміть кришку сервісного отвору запірного клапана з боку газової труби зовнішнього блока. (Спочатку запірні клапани повністю закриті та з кришками.)
- Під'єднайте клапан манометричного колектора й вакуумний насос до сервісного отвору запірного клапана з боку газової труби зовнішнього блока.
- Запустіть вакуумний насос. (Продовжуйте створювати вакуум протягом щонайменше 15 хвилин.)
- Перевірте вакуум за допомогою клапана манометричного колектора, потім закріпіть цей клапан і зупиніть вакуумний насос.
- Залиште на одну-два хвилини. Переконайтесь, що стрілка клапана манометричного колектора залишається на тому ж місці. Перевірте, чи показує манометр тиск $-0,101 \text{ МПа}$ [Маном.] (-760 мм рт. ст.).
- Швидко зніміть клапан манометричного колектора з сервісного отвору запірного клапана.
- Повністю відкрийте всі запірні клапани на газовій трубі та трубі для рідини. Робота без повного відкриття знижує продуктивність і може спричинити проблеми.
- Див. пункт 1-2. та заправте вказаною кількістю холодаагенту в разі потреби. Рідким холодаагентом потрібно заправляти повільно.
- Затягніть кришку сервісного отвору для повернення до початкового стану.
- 10) Випробування на герметичність.

⚠ УВАГА!

Для уникнення ризику пожежі перед відкриттям запірних клапанів потрібно переконатись у відсутності займистих матеріалів або ризику займання.

⚠ УВАГА!

Під час відкривання або закривання клапана за температури, нижчі за температуру замерзання, холодаагент може вихлюпнутись із зазору між штоком і корпусом клапана, що приведе до травм.



4-2. ЗАПРАВКА ГАЗОМ

Заправте прилад газом.

- Підключіть газовий балон до сервісного отвору запірного клапана.
- Виконайте продування повітря з труби (або шланга), що виходить з газового балона з холодаагентом.
- Додайте вказану кількість холодаагенту, при цьому кондиціонер повинен працювати в режимі охолодження.



Примітка.

у разі додавання холодаагента дотримуйтесь вимог щодо його кількості, зазначених для циклу охолодження.

ОБЕРЕЖНО!


Під час заправки холодильної системи додатковим холодаагентом необхідно переконатися в тому, що він рідкий. Рекомендуються заправляти систему рідким холодаагентом повільно, щоб уникнути блокування компресора.

Для підтримання високого тиску в газовому балоні в холодну пору року зігрівайте газовий балон теплою водою (з температурою нижче 40°C). Забороняється використовувати відкритий вогонь або пару.



У разі докладання надмірного зусилля під час прикріплення регулюючого клапана до сервісного отвору стержень клапана може деформуватися або послабитися. Це може привести до витоку газу.

У разі прикріплення регулюючого клапана до сервісного отвору спочатку переконайтесь, що стержень клапана закритий, а потім затягніть деталь A. Забороняється затягувати деталь A або повертати корпус, коли стержень клапана відкритий.



Обов'язково нанесіть незмивним чорнилом на призначенну для цього етикетку / етикетку з технічними даними зазначену нижче інформацію.

- Кількість попередньо заправленого холодаагенту – див. етикетку з технічними даними
- Кількість холодаагенту, додатково заправленого на місці
- Загальна кількість холодаагенту (1)+(2)
- (4) (5) (6) CO₂-еквівалент

	I (kg)	II (t)
①	(1)	(4)
②	(2)	(5)
③	(3)	(6)

$$(4) = (1) \times 675/1000 \\ (5) = (2) \times 675/1000 \\ (6) = (3) \times 675/1000$$

Інформація про гази, що містять фтор і створюють парниковий ефект

- Заводська заправка (див. ЕТИКЕТУ з ТЕХНІЧНИМИ ДАНИМИ)
- Додаткова заправка
- Загальна кількість заправленого холодаагенту (1)+(2)

I Masas
II CO₂-еквівалент
(I × GWP/1000)

R32 (GWP: 675)

	I (kg)	II (t)
①		
②		
③		


*1. Ця інформація ґрунтуються на Регламенті (ЄС) № 517/2014.
*2. Відповідно до 3-го видання Посібника Міжурядової комісії зі зміни клімату (IPCC) значення потенціалу глобального потепління (GWP) визначено як 550.

4-3. ФІКСУВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА (ОХОЛОДЖЕННЯ, СУШІННЯ, ОБІГРІВ)

- Опис функції
Завдяки цій функції, якщо зафіксовано робочий режим COOL/DRY (ОХОЛОДЖЕННЯ/СУШІННЯ) або HEAT (ОБІГРІВ), кондиціонер працює тільки в цьому режимі.
- * Для активації цієї функції потрібно змінити налаштування. Проінформуйте замовників про цю функцію та запитайте, чи бажають вони її використовувати.

[Як зафіксувати режим роботи]

- 1) Обов'язково вимкніть живлення кондиціонера від мережі перед початком.
- 2) Установіть перемикач 3 в SW1 на зовнішній панелі керування в положення «ON» (УВІМК).
- 3) Установіть перемикач 4 в SW1 на зовнішній панелі керування в положення «OFF» (ВІМК), щоб зафіксувати режим роботи COOL/DRY (ОХОЛОДЖЕННЯ/СУШІННЯ). Щоб зафіксувати режим роботи HEAT (ОБІГРІВ), установіть цей перемикач у позицію «ON» (УВІМК).
- 4) Увімкніть живлення кондиціонера від мережі.




4-4. ЗНИЖЕННЯ ШУМУ РОБОТИ ЗОВНІШньОГО БЛОКА

- Опис функції
Завдяки цій функції робочий шум зовнішнього блока може бути знижено шляхом зменшення робочого навантаження на певний період. Наприклад, вночі, коли вибрано режим COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ). Проте слід пам'ятати, що під час активації цієї функції може знизитися ефективність системи охолодження або нагрівання.
- * Для активації цієї функції потрібно змінити налаштування. Проінформуйте замовників про цю функцію та запитайте, чи бажають вони її використовувати.

[Як зменшити шум під час роботи кондиціонера]

- 1) Обов'язково вимкніть живлення кондиціонера від мережі перед початком.
- 2) Установіть перемикач 5 в SW1 на зовнішній панелі керування в положення «ON» (УВІМК), щоб увімкнути цю функцію.
- 3) Увімкніть живлення кондиціонера від мережі.



Зниження шуму під час роботи кондиціонера

4-5. ЗМІНЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ СИЛИ СТРУМУ

- Опис функції:
За допомогою цієї функції можна змінити силу струму в зовнішньому блоці.

Примітка.

Використовуйте цю функцію, лише якщо сила струму перевищує допустиме значення.

[Як змінити обмеження сили струму]

- 1) Перед початком налаштування не забудьте вимкнути живлення кондиціонера від електромережі.
- 2) Виконайте налаштування відповідно до даних таблиці, наведеної нижче.
- 3) Увімкніть живлення кондиціонера від електромережі.

SW2	MXZ-2F53VFHZ
	13,6 A (Заводське налаштування)
	18,4 A

4-6. ТЕСТОВИЙ ПРОГІН

- Тестовий прогін внутрішніх блоків повинен проводитися окремо. Зверніться до посібника з установлення, що постачається разом із внутрішнім блоком, і переконайтесь, що всі блоки працюють належним чином.
- Якщо тестовий прогін виконується для всіх блоків одночасно, то можливі неправильні підключення труб холдоагенту й з'єднувальних проводів внутрішнього або зовнішнього блока не можна виявити. Тому тестовий прогін слід виконувати поетапно.

Про захисний механізм передзапуску

Після зупинки компресора спрацьовує пристрій запобігання передзапуску, тому для захисту кондиціонера компресор не працюватиме протягом 3 хвилин.

Функція корекції електропроводки/труб

Для цього пристріду передбачена функція корекції електропроводки/труб, яка виправлює комбінацію проводів і труб. Якщо існує ймовірність неправильної комбінації проводів і труб, а підтвердження комбінації утруднено, скористайтеся цією функцією для перевірки та виправлення комбінації за допомогою процедур, зазначених нижче.

Переконайтесь, що виконано таке:

- Блок підключений до джерела живлення.
- Запірні клапани відкриті.

Примітка.

Під час такої перевірки робота внутрішнього блока контролюється зовнішнім блоком. Під час такої перевірки внутрішній блок автоматично припиняє роботу. Це не свідчить про несправність.

Процедура

Натисніть на перемикач корекції труб/проводів (SW871) через 1 хвилину або більше після ввімкнення живлення.

- Корекція завершиться через 10–20 хвилин. Після закінчення корекції її результат буде показано за допомогою світлодіодного індикатора. Детальніша інформація вказана в таблиці нижче.
- Для скасування цієї функції під час її роботи натисніть на перемикач корекції труб/проводів (SW871) ще раз.
- Після закінчення корекції без помилок не натискайте перемикач корекції труб/проводів (SW871) ще раз.

Якщо виводиться результат «Not completed» (Не завершено), натисніть перемикач корекції труб/проводів (SW871) ще раз для скасування цієї функції. Потім підтвердьте комбінацію проводів і труб традиційним способом, вмикаючи внутрішні блоки по одному.

- Операція виконується за подачі електрживлення. Не торкайтесь друкованої плати й будь-яких інших деталей, крім перемикача. Це може привести до враження електричним струмом або опіків унаслідок контакту з гарячими частинами й деталями під напругою навколо перемикача. Контакт із деталями під напругою може привести до пошкодження друкованої плати.
- Для запобігання пошкодженню друкованої плати системи електронного керування обов'язково виконайте процедуру зняття електростатичного заряду перед увімкненням цієї функції.

- Ця функція не працює при температурі зовнішнього повітря 0 °C або нижче.

Світлодіодна індикація під час перевірки:


СВІТЛОДІ- ОД 1 (червоний)	СВІТЛОДІ- ОД 2 (жовтий)	СВІТЛОДІ- ОД 3 (зелений)
Горить	Горить	Блимає один раз

Результат роботи функції корекції труб/проводів

СВІТЛОДІ- ОД 1 (червоний)	СВІТЛОДІ- ОД 2 (жовтий)	СВІТЛОДІ- ОД 3 (зелений)	Результат
Горить	Не горить	Горить	Завершено (проблему усунуто, все в порядку)
Блимає один раз	Блимає один раз	Блимає один раз	Не завершено (збій під час перевірки)
Інші види індикації			Дивіться інструкцію «ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ У ВІЙПАДКУ БЛІМАН- НЯ ІНДИКАТОРА», розміщену за панеллю обслуговування

4-7. ПОЯСНЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

- За допомогою ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ поясніть користувачу, як користуватися кондиціонером (використання пульта дистанційного керування, зняття повітряних фільтрів, зняття пульта дистанційного керування з відповідного тримача або розміщення його там, очищення, запобіжні заходи для роботи тощо).
- Порекомендуйте користувачу уважно прочитати ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
- Щоб відчути прохолодний або теплий вітер, зменште швидкість вентилятора або кількість задіяних внутрішніх блоків. Коли одночасно працюють багато внутрішніх блоків, продуктивність кожного з них може знижуватися, як показано на графіку нижче.



Співвідношення загальної продуктивності внутрішніх блоків і продуктивності зовнішнього блока

Експлуатація за умов, коли загальна продуктивність задіяних внутрішніх блоків перевищує продуктивність зовнішнього блока.

5. ВІДКАЧУВАННЯ

Перед переміщенням або утилізацією кондиціонера потрібно викачати холодаагент із системи відповідно до процедури, описаної нижче, для запобігання викиду холодаагенту в атмосферу.

- 1) Вимкніть вимикач.
- 2) Під'єднайте клапан манометричного колектора до сервісного отвору запірного клапана з боку газової труби зовнішнього блока.
- 3) Повністю закройте запірний клапан з боку труби для рідини зовнішнього блока.
- 4) Увімкніть вимикач.
- 5) Увімкніть аварійну експлуатацію в режимі COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ) на всіх внутрішніх блоках.
- 6) Коли стрілка манометра перебуватиме в діапазоні 0–0,05 МПа [Маном.] (приблизно 0–0,5 кгс/см²), повністю закройте стопорний кран на стороні газової трубы зовнішнього блока та припиніть експлуатацію. (Ознайомитися зі способом припинення експлуатації можна в посібнику з установлення внутрішнього блока.)
* Якщо в систему кондиціонування повітря додано забагато холодаагенту, тиск може не знизитися до 0–0,05 МПа [Маном.] (приблизно 0–0,5 кгс/см²) або може спрацювати захисна функція через підвищення тиску в охолоджувальному контурі високого тиску. У цьому разі за допомогою пристрою для збору холодаагенту видагіть весь холодаагент із системи, а потім повторно заправте систему необхідною кількістю холодаагенту після переміщення внутрішнього й зовнішнього блоків.
- 7) Вимкніть вимикач. Демонтуйте манометр і труби холодаагенту.

⚠ УВАГА!

У разі відкачування холодаагенту потрібно зупинити компресор, перш ніж від'єднувати труби холодаагенту. У разі потрапляння в труби сторонньої речовини, наприклад повітря, може стати-ся вибух компресора, що призведе до травмування.

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EC UYGUNLUK BEYANI
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DEKLARACIONA ZGODNOSTI WE
CE-ERKLÄRING OM SAMVAR
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ES PROHLÁSENÍ O SHODE
VYHLÁSENIE O ZHODE ES
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

IZJAVA O SKLADNOSTI ES
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
EB ATITIKties DEKLARACIJA
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI
EZ IZJAVA O USAGLAŠENOSTI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЄС

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:
με το παρόν μισθοποίει με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντίδις θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριά βιομηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erkläret hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätt industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanılan amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşagıdaki husuları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
декларира на своя собствена отговорност, че климатизите и термопомпите, описаны по-долу, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлени условия:
najnijszym oświadczona na swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompę ciepła opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekkim przemysłowym:
erkläret er fullständig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
vakuuttaa tätten yksinomaissella vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäytöön ja kaupalliseen käytöön taroitettu ilmastointilaiteet ja lämpöpumput:
tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatizační jednotky a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:
týmto na svoju vylučnu zodpovednosť vyhlašuje, že nasledovné klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá určené na používanie v obytných a obchodných priestoroch a v prostredí ľahkého priemyslu:
alifrott kizárólagos felelőssége nyilatkozik, hogy az alábbi lakossági, kereskedelmi és kisipari környezetben való használatra szánt klímaberendezések és hőszivattyúk:
izjavlja pod izključno lastno odgovornoščjo, da so spodaj navedene klimske naprave in toplofne črpalki, namenjene uporabi v stanovanjskih, komercijalnih in lahkondustrijskih okoljih:
declară, prin prezența, pe proprie răspundere, faptul că aparatelor de climatizare și pompele de căldură descrise mai jos și destinate utilizării în mediul rezidențial, comercial și din industria ușoară:
kinnitab kääsolevaga oma ainuvastutusel, et allpool toodud klimateadmed ja soojuspumbad on mõeldud kasutamiseks elu-, töö- ja kergtööstuskeskkondades:
ar ſo, vienpersoniſki uzņemoties atbildību, pažīmo, ka tālāk aprakſtiega gaisa kondicionētāji un siltumsūķi ir pareizi lietošanai dzīvojamajās, komercdarbības un vieglās rūpniecības telpās.
šiuo vien tik savo atskakomybe pareiškia, kad toliau apibūdinti oro kondicioneirai ir šilumos siurblių skirti naudoti gyvenamosiose, komercinėse ir lengvosios pramonės aplinkose:
ovime izjavljuje pod isključivom odgovornošču da su klimatizacijski uređaji i toplinske dizalice opisane u nastavku namijenjeni za upotrebu u stambenim i poslovnim okruženjima te okruženjima lake industrije:
ovim izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da su klima-uređaji i toplofne pumpe opisane u daljem tekstu za upotrebu u stambenim, komercijalnim okruženjima i okruženjima sa lakov industrijom:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
цим заявляє, беручи на себе повну відповідальність за те, що кондиціонери і теплові насоси, описані нижче є призначенні для використання в житлових приміщеннях, торговельних залах і на підприємствах легкої промисловості:

MITSUBISHI ELECTRIC, MXZ-2F53VFHZ

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σεριαλός του αριθμούς βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.
Nota: o número da série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemerk: Seriennummeret står på produkterns fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numerasi ürünnün isim plakasında yer alır.
Забележка: Серийннят м номер е на табелката на продукта.
Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet.

Directives	Direttive	Direktifler	Směrnice	Direktiivid	Директивы
Richtlinien	Οδηγίες	Директиви	Smernice	Direktivas	Директиви
Directives	Directivas	Dyrektwy	Irányelvez	Direktivos	Директивы
Richtlijnen	Direktiver	Direktiver	Direktive	Direktive	Директивы
Directivas	Direktiv	Direktiivit	Directive	Direktive	Директивы

2014/35/EU: Low Voltage Directive
2006/42/EC: Machinery Directive
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive
2009/125/EC: Energy-related Products Directive and Regulation (EU) No 206/2012
2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive

Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubí 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN